

撤去機器

記号	名称	台数	機器仕様
SF-1	送風機	1	片吸込シロッコファン（屋外床置型） 防振架台付 #31/2×14,000m ² /h×20mmAq 3相 200V 3.7kw
EF-1	送風機	1	片吸込シロッコファン（屋外床置型） 防振架台付 #31/2×14,000m ² /h×33mmAq 3相 200V 5.5kw

更新機器

記号	名称	台数	機器仕様
SF-1	送風機	1	片吸込シロッコファン（屋外床置型） 防振架台付 #31/2×14,000m ² /h×196.2Pa 3相 200V 3.7kw
EF-1	送風機	1	片吸込シロッコファン（屋外床置型） 防振架台付 #31/2×14,000m ² /h×323.8Pa 3相 200V 5.5kw

 撤去改修範囲を表す。

