

機器表(3)

記号	機 器 名	台数	機 器 仕 様	電 源			インバータ 連動	設置場所	備 考
				φ	V	k W			
AC-1	空冷ヒートポンプエアコン	1	ビルトインオールダクト形(中温用) 冷房能力 6,000 kcal/H 暖房能力 7,200 kcal/H 屋内機 送風機 1,560 m³/H (強) x 10 mmAq(機外) 屋外機 (スプリング防護架付付) 圧縮機 送風機 付属品 リモコンスイッチ他標準付属品一式						(三洋) SPW-BUCHJ8TDL 2階調理室 R階屋外機置場 コンクリート基礎 500H
SFL-1	送 風 機	1	型 式 消音ボックス付ラインファン(天吊型) No 3 1/2 x 900 m³/H x 20 mmAq	1	100	200*	L-S		(松下) FY-40USL サーモモ待
EFL-1	排 風 機	1	型 式 消音ボックス付ラインファン(天吊型) No 3 1/2 x 900 m³/H x 20 mmAq	1	100	200*	L-S		(松下) FY-40USL サーモモ待
EF-1	排 風 機	1	型 式 片吸込シロッコファン(屋外床置型) 防振架台付 # 3 1/2 x 14,000 m³/H x 33 mmAq	3	200	5.5	L-S	屋上	(荏原) NO-31/2SRM2 コンクリート基礎 300H
TF-1	排 風 機	7	型 式 天井扇(低騒音型) 70 m³/H x 6 mmAq	1	100	15*	L-S	1階更衣室・シャワー 1階便所(1)~(3) 2階便所(1)~(2) 3階倉庫	(松下) FY-24S5 (松下) FY-24SK5 (松下) FY-24SK5
TF-2	排 風 機	2	型 式 天井扇(低騒音型) 110 m³/H x 8 mmAq	1	100	22*	L-S	2階身障者便所 (1)(2)	(松下) FY-24SK5
TF-3	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 100 m³/H x 6 mmAq	1	100	22*	L-S	2階休憩室	(松下) FY-24SK5
TF-4	排 風 機	2	型 式 天井扇(低騒音型) 80 m³/H x 7 mmAq	1	100	22*	L-S	3階便所(1)・(2)	(松下) FY-24SK5
TF-5	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 170 m³/H x 6 mmAq	1	100	27*	L-S	2階器具庫	(松下) FY-27S5
TF-6	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 130 m³/H x 6 mmAq	1	100	27*	L-S	1階洗濯室	(松下) FY-27S5
TF-7	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 440 m³/H x 6 mmAq	1	100	92*	L-S	2階食品庫	(松下) FY-38S5
TF-8	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 110 m³/H x 6 mmAq	1	100	27*	L-S	1階更衣室	(松下) FY-27S5
TF-9	排 風 機	3	型 式 天井扇(低騒音型) 230 m³/H x 6 mmAq	1	100	32*	L-S	1階身障者便所 (1)(2) 1階幼児便所 1階消火ポンプ室	(松下) FY-27SK5
TF-10	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 210 m³/H x 5 mmAq	1	100	32*	L-S	2階園児便所	(松下) FY-27SK5

- 注) 1. コンクリート基礎は全て建築工事とする。
2. 屋内機のフィルターは全てメーカー標準品とする。
3. 型番は多量とする。
4. ショーダウンは 昭和電線電装の商品名である。

撤去・更新

記号	機 器 名	台数	機 器 仕 様	電 源			インバータ 連動	設置場所	備 考
				φ	V	k W			
TF-11	排 風 機	6	型 式 天井扇(低騒音型) 180 m³/H x 7 mmAq		100	32*	L-S	2階幼児便所 (1)~(3) 3階幼児便所 (1)~(3)	(松下) FY-27SK5
TF-12	排 風 機	3	型 式 天井扇(低騒音型) 180 m³/H x 6 mmAq		100	32*	L-S	1階食堂 1階沐浴室 1階屋外便所	(松下) FY-27SK5
TF-13	排 風 機	11	型 式 天井扇(低騒音型) 350 m³/H x 6 mmAq		100	46*	L-S	1階機械室 3階教室 保育室(1)~(8) 保育室(10)	(松下) FY-32SK5
TF-14	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型) 550 m³/H x 6 mmAq		100	105*	L-S	1階汚物処理室	(松下) FY-40DK1
TF-15	レンジフード	1	型 式 深形レンジフード 420 m³/H x 11 mmAq		100	87*	L-S	1階調乳室	(松下) FY-60HZ5-W
TF-16	レンジフード	2	型 式 深形レンジフード 110 m³/H x 11 mmAq		100	87*	L-S	1階事務室 1階子育て支援 スペース	(松下) FY-60HZ5-W
HEX-1	全 熱 交 換 器	3	型 式 天井埋込型(本体に付は長材シャ-ダウン2Rを6面に貼ること) 500 m³/H x 9 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	215*	L-S	1階日常活動観察室	(松下) FY-500ZD3
HEX-2	全 熱 交 換 器	5	型 式 天井埋込型(本体に付は長材シャ-ダウン2Rを6面に貼ること) 450 m³/H x 8 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	215*	L-S	1階1才児保育室 1階0才児保育室 2階2才児保育室	(松下) FY-500ZD3
HEX-3	全 熱 交 換 器	2	型 式 天井埋込型 300 m³/H x 9 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	160*	L-S	1階事務室 1階子育て支援 スペース	(松下) FY-350ZD3
HEX-4	全 熱 交 換 器	1	型 式 天井埋込型 200 m³/H x 8 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	110*	L-S	1階家族介護教室	(松下) FY-250ZD3
HEX-5	全 熱 交 換 器	2	型 式 天井埋込型 125 m³/H x 9 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	95*	L-S	1階園長室 1階相談室	(松下) FY-150ZD3
HEX-6	全 熱 交 換 器	3	型 式 天井カセット型 125 m³/H x 6 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	31*	L-S	1階医務室 1階保育休憩室 1階乳児 ベッドルーム	(松下) FY-16ZBS/2-W
HEX-7	全 熱 交 換 器	2	型 式 天井埋込型 1,000 m³/H x 9 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	510*	L-S	2階遊戯室	(松下) FY-01KZD3-50
HEX-8	全 熱 交 換 器	2	型 式 天井埋込型(本体に付は長材シャ-ダウン2Rを6面に貼ること) 650 m³/H x 8 mmAq 付 属 品 コントロールスイッチ		100	320*	L-S	2階食事室 3階保育室(9)	(松下) FY-650ZD3
HC-1	加 熱 コ イ ル	1	暖房能力 5700kcal/h 流量15ℓ/min 三方弁設置 サーモ付						
SF-1	送 風 機	1	型 式 片吸込シロッコファン(屋外床置型) 防振架台付 # 3 1/2 x 14,000 m³/H x 20 mmAq	3	200	3.7	L-S	屋上	NO 3 1/2 SRM2 (II*)
TF-17	排 風 機	1	型 式 天井扇(低騒音型)		100	15*	L-S	シャ-ワ-室	(松下) FY-24C1
KF-1	排 風 機	1	壁取付型 SUS 有圧系 シャ-ワ-ユニット 共		100	41 W	L-S	浴室	(三菱) EF-25ASX